

注册结构工程师设备练习题及答案(2)结构工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_BB_93_E6_c58_627587.htm

13. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？（A）电动三通阀调节水量（B）电动两通阀调节水量（C）三速开关手动调节风量（D）自动调节风机转速控制器 提示：电动两通阀调节水量，才使水系统流量发生变化，选（B）。 14. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？（A）燃气（B）燃油（C）电热（D）燃煤 提示：燃气、燃油、电热锅炉污染小，可分散设置且管网运行费低；燃煤锅炉房污染大，宜集中设置，选（D）。 15. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉，总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h？（A）总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h（B）总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h（C）总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h（D）总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h 提示：高规、建规均在建筑有关章节规定：总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h，选（C）。 点击查看更多复习资料！ 16. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房，下面做法哪一条是多余的？（A）靠外窗布置（B）设直接对外的安全出口（C）对外出口门为甲级防火门（D）外墙开口上方设防火挑檐 提示：出口门即为对外，没必要要求%考试大%门为甲级防火门，其余三项为高规要求，选（C）。注：如还有不对外出口门，应为甲级防火门。 17. 哪种制冷机房内应设置必要的消防和安全器材（如灭火器和防毒面具等）？（A）氟利昂压缩成制冷机（B）溴化促吸收式制冷机（C

) 氟利昂离心式制冷机 (D) 氨压缩式制冷装置 提示：氨对人体有害，浓度达一定程度可爆。

18. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？(A) 冷却水量小 (B) 一机多用 (C) 无振动、噪音小 (D) 用电量小 提示：直燃吸收式制冷机冷却水量大，选 (A)。

19. 当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？(A) 孔板送风 (B) 园形散流器 (C) 方型散流器 (D) 条缝隙型散流器 提示：孔板送风才满足上述要求。

20. 剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何设置？(A) 合用一个加压送风系统 (B) 分别设加压送风系统 (C) 不设送风加压系统 (D) 一个设加压送风系统，另一个不设 提示：高规要求：分别设加压送风系统，选 (B)。

21. 当中庭高度大于12m时，应设置什么防排烟设施？(A) 屋顶自然排烟 (B) 侧墙自然排烟 (C) 机械加压送风防烟 (D) 机械排烟 提示：高规要求：高度大于12m中庭设机械排烟，选 (D)。

22. 居民生活用气设备严禁安装在何处？(A) 卧室 (B) 厨房 (C) 卫生间 (D) 门厅 提示：燃气规范规定：严禁安装在卧室，选 (A)。

23. 地下室、半地下室25层以上的建筑，燃气引入管宜设采用何种阀门？(A) 截止阀 (B) 闸阀 (C) 安全阀 (D) 快速切断阀 提示：燃气规范规定：应设快速切断阀，选 (D)。

24. 设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用 (A) 甲级防火门 (B) 乙级防火门 (C) 丙级防火门 (D) 隔声门 提示：高规规定：设甲级防火门，选 (A)。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com