

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(61)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/628/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_628390.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/628/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_628390.htm) 把建筑师站点加入收藏夹

第六章 1. 下列叙述哪个是错误或不全面的?() A. 电力负荷应根据建筑物的大小和规模分为一级负荷、二级负荷及三级负荷 B. 重要办公建筑客梯电力属于一级负荷 C. 一级负荷应有两个电源供电 D. 大型博物馆防盗信号电源属于一级负荷中特别重要的负荷 提示: 电力负荷的分级是根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响的程度。 答案: A

2. 下列哪个电源作为应急电源是错误的?() A. 蓄电池 B. 干电池 C. 独立于正常电源的发电机组 D. 从正常电源中引出一路专用的馈电线路 提示: 应急电源独立于正常电源。 答案: D

3. 正常情况下, 用电单位用电设备容量当大于多少时, 应以高压方式供电?() A. 160kVA B. 160kW C. 250kVA D. 250kW 提示: 用电设备的容量在250kw或需用变压器容量在160kVA以上者, 应以高压方式供电。 答案: D

4. 下列叙述中, 哪组答案是正确的?() 1 可燃油浸电力变压器室的耐火等级应为一级 高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于三级 柴油发电机间耐火等级应为二级 贮油间的耐火等级应为一级 A. I、 B. I、 C. I、 D. 、 提示: 高压配电装置室和电容器室的耐火等级不低于二级、柴油发电机间的耐火等级为一级。 答案: A

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)