

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(69)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/628/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_628398.htm 1 . 建筑物应根据其

重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果, 按防雷要求分为几类()。 A . 一 B . 二 C . 三 D . 四 提示: 防雷分为三类。 答案: C 2 . 综合布线系统水平电缆长度的限值是多少?() A . 100m B . 90m C . 80m D . 75m 提示: 按综合布线中有关水平子系统布线长度不应超过90m。 答案: B 3 . 扩声系统控制室应能通过观察窗通视到()。 A . 舞台活动区及大部分观众席 B . 整个主席台 C . 整个观众席 D . 舞台和观众席全部 提示: 扩声控制室的位置应能通过观察窗直接观察到舞台活动区(或主席台)和大部分观众席。 答案: A 4 . 电话站技术用房应采用()。 A . 水磨石地面(除蓄电池室) B . 防滑地砖 C . 防静电的活动地板或塑料地面 D . 无要求的地面 提示: 技术用房的地板(除蓄电池室), 应采用防静电的活动地板或塑料地面。 答案: C

把建筑师站点加入收藏夹 100Test 下载频道
开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com