

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(70)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/628/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_628399.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/628/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_628399.htm)

1. 下面哪一类建筑物应装设独立避雷针做防雷保护?( ) A. 高度超过100m的建筑物 B. 国家级的办公楼、会堂、国宾馆 C. 省级办公楼及宾馆、大型商场 D. 生产或贮存大量爆炸物的建筑物 提示: 凡第一类防雷建筑物防直击雷的措施应装设独立避雷针或架空避雷线。 答案: D

2. 关于有线广播控制室的土建及其设施要求, 下面哪一条是正确的?( ) A. 机房净高不低于2.3m B. 采用水磨石地面 C. 防静电地面 D. 照明照度不低于100lx 提示: 参见广播控制室技术用房的土建及设施要求。 答案: C

3. 火灾自动报警系统中的特级保护对象(建筑高度超过100m的民用建筑), 建筑物中的各避难层应每隔多少距离设置一个消防专用电话分机或电话塞孔?( ) A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m 提示: 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。 答案: B

把建筑师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)