

注册城市规划师辅导：管线共沟敷设原则09城市规划师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/633/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_c61\\_633145.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9F_8E_E5_c61_633145.htm) 熟悉管线共沟敷设原则 (1)热力管不应与电力、通信电缆和压力管道共沟；(2)排水管道应布置在沟底，当沟内有腐蚀性介质管道时，排水管应位于其上面；(3)腐蚀介质管道的标高应低于沟内其他管线；(4)火灾危害性属于甲、乙、丙类的液体、液化石油气、可燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道，不应共沟敷设；(5)可能产生相互影响的管线，不应共沟敷设。把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)