

09一级结构工程师基础练习及答案(1)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/636/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_636449.htm

1. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房，下面做法哪一条是多余的？ A) 靠外窗布置 B) 设直接对外的安全出口 C) 对外出口门为甲级防火门 D) 外墙开口上方设防火挑檐 提示：出口门即为对外，没必要要求门为甲级防火门，其余三项为高规要求，选（C）。注：如还有不对外出口门，应为甲级防火门。

2. 哪种制冷机房内应设置必要的消防和安全器材（如灭火器和防毒面具等）？ A) 氟利昂压缩成制冷机 B) 溴化促吸收式制冷机 C) 氟利昂离心式制冷机 D) 氨压缩式制冷装置 提示：氨对人体有害，浓度达一定程度可爆。

3. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？ 点击查看更多复习资料！ A) 冷却水量小 B) 一机多用 C) 无振动、噪音小 D) 用电量小 提示：直燃吸收式制冷机冷却水量大，选（A）。

4. 当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？ A) 孔板送风 B) 园形散流器 C) 方型散流器 D) 条缝隙型散流器 提示：孔板送风才满足上述要求。

5. 剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何%考试大%设置？（A）合用一个加压送风系统 B) 分别设加压送风系统 C) 不设送风加压系统 D) 一个设加压送风系统，另一个不设 提示：高规要求：分别设加压送风系统，选（B）。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com