

09一级结构师基础科目考试练习1结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/636/2021\\_2022\\_09\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E7\\_BB\\_c58\\_636459.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/636/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_636459.htm)

1. 分户热计量热水集中采暖系统，在建筑物热力入口处没必要设置何种装置？（A）加压泵（B）热量表（C）流量调节装置（D）过滤器提示：暖通规范规定：分户热计量热水集中采暖系统，应在建筑物热力入口处设热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器，没必要加压泵，选（A）。2. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩？设为首页（A）办公楼（B）高层住宅（C）学校（D）幼儿园提示：暖通规范规定：幼儿园采暖散热器必须暗装或加防护罩，选（D）。3. 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻？（A）越大越好（B）越小越好（C）对最大传热阻有要求（D）对最小传热阻有要求提示：传热阻应根据有关节能标准经技术经济比较确定，且对最小传热阻有要求，选（D）。4. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器？快把结构工程师站点加入收藏夹吧！（A）钢制柱型（B）铸铁柱型（C）板型（D）扁管型提示：采用耐腐蚀型，选（B）。5. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时，系统的公用立管和入户装置应设于何处？（A）明装于楼梯间（B）设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内（C）明装于每户厨房间（D）设于邻厨房的管井内提示：位置应便于物业管理人员管理、控制、维修，选（B）。6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风的吸风口应设于何处？（A）接近地面处（B）上部地带（C）紧贴顶棚（D）中部提示：排除比

空气密度大的有害气体和蒸汽，吸风口应接近地面处，选（A）。7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽，而不同时散热的生产厂房，其机械通风方式应采用哪一种？（A）下部地带排风，送风至下部地带（B）上部地带排风，送风至下部地带（C）下部地带排风，送风至上部地带（D）上部地带排风，送风至上部地带 提示：排除粉尘或%考/试大%比空气密度大的有害气体和蒸汽，吸风口应接近地面处（下部地带），送风至上部地带，选（C）。8. 对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求？（A）不得将有害物质吹向人体（B）送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头，颈和胸部（C）送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头，颈和背部（D）送风气流从上向下垂直送风 提示：送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头，颈和背部，人会感觉不舒服，选（C）。9. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？（A）电动三通阀调节水量（B）电动两通阀调节水量（C）三速开关手动调节风量（D）自动调节风机转速控制器 提示：电动两通阀调节水量，才使水系统/考试大/流量发生变化，选（B）。10. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？（A）冷却水量小（B）一机多用（C）无振动、噪音小（D）用电量小 提示：直燃吸收式制冷机冷却水量大，选（A）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)