

CPMP中国项目管理项目管理员试题6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022_CPMP_E4_B8_AD_E5_9B_BD_c41_64585.htm

某企业要求计算机机房内温度、湿度应满足A级标准。按照该标准，夏天开机时对机房内的温度要求是___(51)___。(51)A . 18 ± 2 B . 20 ± 2

C . 23 ± 2 D . 25 ± 2 按照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求，对于安装卤代烷灭火装置的计算机机房，还应该配置专用的___(52)___。(52)A . 感烟探测器 B . 感温探测器 C . 空气呼吸器或氧气呼吸器 D . 报警装置

在设计计算机机房空调系统时，空调系统的新风量通常取___(53)___。(53)A . 室内总送风量的5% B . 按工作人员每人 $40\text{m}^3/\text{h}$ C . 维持室内正压所需风量 D . 以上三项的最大值

下面列出了系统维护工作流程中的几项关键步骤，正确工作顺序是___(54)___。 用户提交维护申请报告 交付使用 更新文档 测试 核实和评价维护申请报告 制定维护计划 实施维护 (54)A . B .

C .

D . 计算机机房的用电负荷等级和供电要求应满足国家标准《___(55)___》，计算机机房的供配电系统应采用电压等级为___(56)___，频率工频

为50Hz或中频400 ~ 1000HZ的TN-S或TN-C-S系统。(55)A 电子计算机机房设计规范(GB50174-93) B . 供配电系统设计规范(GB50052-95) C . 计算站场地技术要求(GB2887-89) D . 低压配电设计规范(GB50054-95) (56)A . 110V/220V B . 220V C . 380V D . 220V/380V

在银行自动取款机(ATM)上以非法

手段获取用户的账号和密码，将对银行储蓄系统造成___(57)___。(57)A．对实体的安全危害 B．信息泄漏 C．信息丢失 D．系统崩溃

信息系统中数据加密的目的是___(58)___。(58)A．检验数据内容是否保持了完整性，即没有被篡改 B．隔离对系统的恶意攻击 C．减少数据的体积，并防止对数据的非法访问 D．防止因存储介质的非法复制、失窃等，造成重要数据泄漏

为保护企业内部网安全，通常采用___(59)___技术在内部网和外部网之间构造一保护层，防止未授权的网络访问。(59)A．数字签名 B．入侵检测 C．防火墙 D．安全访问协议

在国家重要信息应用部门的安全机构组织中，制定保密策略、协调安全管理、监督检查安全措施的执行情况是___(60)___的主要职责。(60)A．国家安全审查机构 B．安全决策机构 C．信息系统主管领导 D．安全审计机构

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com