

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题15安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_642853.htm

- 1、物质离火源后，自熄时间为5s以下的耐火材料级别为（ ）。 A . 0 B . 1 C . 2 D . 3
- 2、关于电缆头防火措施的错误描述是（ ）。 A . 电缆头是电缆绝缘的薄弱环节，应加强监视和管理 B . 终端电缆头尽量放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内以便监视和管理 C . 放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的动力电缆终端头必须登记造册、加强监视，发现不正常升温时应及时退出运行 D . 电缆终端头应有防火阻隔措施，以防电缆头着火时引燃相邻的其他电缆 A . 橡胶衬垫 B . 纸板 C . 石棉纸板 D . 塑料板
- 6、水灭火系统是船舶必备的灭火系统，整个系统每（ ）个月检查一次，每次消防演习检查出水情况，消防水带每（ ）个月检查一次受压情况。 A . 12/6 B . 12/3 C . 6/3 D . 6/1
- 7、船舶消防水带长度一般为（ ）m。 A . 20 B . 25 C . 30 D . 15
- 8、油轮进厂修理时必须先清除油气，油气浓度在爆炸下限的（ ）以内才能进厂。 A . 20% B . 10% C . 8% D . 5%
- 9、船舶起居室顶部每（ ）m²装设一个喷水器，遇到规定的动作温度时即自动喷水，并发出信号报警。 A . 16 ~ 20 B . 11 ~ 15 C . 6 ~ 10 D . 1 ~ 5
- 10、燃油是船舶必备的燃料，必须严加控制，燃油闪点不得低于（ ），应急发电机燃油闪点不低于（ ）。 A . 45/43 B . 43/55 C . 60/43 D . 43/60

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com