

2009年一级建造师机电工程模拟试卷(3)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_644884.htm

单项选择题 1、风管系统严密性试验只要求在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测，该风管系统属于()系统。 A、超高压风管 B、中压风管 C、高压风管 D、低压风管 2、关于风管连接的技术要求，不正确的是()。 A、风管与风机的连接处，应采用刚性短管 B、输送含有易燃、易爆气体的风管系统应有良好的接地 C、输送空气温度高于80 的风管，应按设计规定采取防护措施 D、风管内严禁其他管线穿越 3、桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力被称为()。 A、工作拉力 B、初拉力 C、启动拉力 D、预拉力 4、按压力分，超临界锅炉介质压力范围是()。 A、大于等于15MPa B、大于等于20MPa C、大于等于22.4MPa D、大于等于30MPa 5、建筑设备向智能化系统提供测量、状态传感器的位号在两者图纸上应都有标示，且对位号的要求是()各自的标示方法。 A、位号一致，不允许有 B、位号不一致，不允许有 C、位号不一致，且允许有 D、位号一致，但允许有 6、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法，一般情况下，七门以上宜采用()。 A、双跑头顺穿 B、逆穿 C、花穿 D、顺穿 7、关于塔、容器制造特点，说法错误的是()。 A、塔、容器是非标设备 B、塔、容器大多数属于压力容器 C、塔、容器由专门的压力容器制造单位制造 D、塔、容器必须在专门的有条件的工厂制造 8、风管系统按其系统工作压力分为三类，系统工作压力 $P \leq 500\text{Pa}$ 为低压系统，高压和低压之间为中压系统， P ()为高压系统。 A、600Pa B、1000Pa C

、1500Pa D、2000Pa 9、润滑与高设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件，设备用油和润滑剂加入的量要()。 A、适当 B、较少 C、充足 D、节约 10、任何测量结果都是以近似值来表示，因此，测量结果的可靠有效值是由()确定的。 A、测量公差 B、形位公差 C、设计值 D、测量误差 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com