

09一级结构工程师考试模拟练习11结构工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E4_B8_80](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c88_644254.htm)

[_E7_BA_A7_E7_BB_c88_644254.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c88_644254.htm) 1. 空气调节系统的送风量，应按什么确定？A. 夏季最大室内冷负荷B. 冬季最大室热负荷C. 最大新风量D. 局部排风量答案：A2. 空调系统的新风量，无须保证哪一条？A. 补偿排风B. 人员所需新风量C. 保证室内正压D. 每小时不小于5次的换气次数答案：D3. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？A. 电动三通阀调节水量B. 电动两通阀调节水量C. 三速开关手动调节风量D. 自动调节风机转速控制器答案：B4. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？A. 燃气B. 燃油C. 电热D. 燃煤答案：D5. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？快把结构工程师站点加入收藏夹吧！A. 冷却水量小B. 一机多用C. 无振动、噪音小D. 用电量小答案：A6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风的吸风口应设于何处？A. 接近地面处B. 上部地带C. 紧贴顶棚D. 中部答案：A7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽，而不同时散热的生产厂房，其机械通风方式应采用哪一种？A. 下部地带排风，送风至下部地带B. 上部地带排风，送风至下部地带C. 下部地带排风，送风至上部地带D. 上部地带排风，送风至上部地带%考\试大%答案：C8. 对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求？A. 不得将有害物质吹向人体B. 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头，颈和胸部C. 送

风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头，颈和背部D．送风气流从上向下垂直送风答案：C9．高大空间空调送风口，宜采用何种形式？A．散流器或孔板B．百叶风口或条缝风口C．格栅或圆盘D．旋流风口或喷口答案：D10．设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用（ ）A．甲级防火门B．乙级防火门C．丙级防火门D．隔声门答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com