

高压设备及器材进场检验的要求一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_AB_98_E5_8E_8B_E8_AE_BE_E5_c54_645511.htm

采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌。设备及器材到达现场后，应及时作下列验收检查：

来源：考试大 (1)包装及密封应良好。(2)开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。(3)产品的技术文件应齐全。来源：www.examda.com (4)按本规范要求作外观检查。设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品；户外用的紧固件应采用热镀锌制品。更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com