

二级建造师机电工程历年试题精选解析(2)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645115.htm

场景(二)某宾馆建设工程，室内消火栓给水管设计管径为100mm，电视监控设计设备选用数字视频模式，对巡更工作进行检查。建筑设备自动监控系统设计为双电源供电，并配置中央UPS向现场控制器等器件供电，工程中的导线有电缆、双绞线和补偿导线，穿保护管和线槽敷设。施工单位在工程调试中使用的仪表具有有效的合格证书。消防工程完工后，建设单位向公安消防机构提出消防验收申请，要求公安消防机构进行消防验收。

根据场景(二)，作答下列题目
6.消防工作完工后，()单位应配备好人员和设备工具，检查器具，积极主动配合验收工作。
A.监理 B.施工 C.检测 D.设计 提示：第60页 【答案】B

7.本工程的室内消火栓给水管道应采用()连接。
A.螺纹 B.法兰 C.焊接 D.卡箍式 提示：第62页 【答案】A
8.本工程的()采用了数字视频监控设备来进行电视监控。
A.建筑设备自动监控 B.消防联动系统 C.火灾自动报警系统 D.安全防范系统 提示：第65页 【答案】D

9.本工程中，现场控制器(DDC)的供电采用的()供电方式。
A.双电源 B.事故电源 C.UPS分散 D.UPS集中 提示：第15页 【答案】D

10.本工程中，调试用的仪表，基本误差不宜超过被校仪表基本误差绝对值的()。
A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 提示：第69页 【答案】A

11.本工程中补偿导线在敷设前要核对补偿导线的型号和()。
A.线规号 B.分度号 C.类别号 D.标准号 提示：第72页 【答案】B

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题二级

建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com