

二级建造师机电安装工程相关知识(2)二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_

E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645230.htm 2M322012 建筑工程质量验收程序和组织

1. 施工单位的自检和报告 单位完成后，施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等文件，组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，提请建设单位组织验收。
2. 建设单位组织工程验收 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。设计和施工单位的负责人、施工单位的技术和质量负责人、监理单位的总监理工程师均应参加验收。
3. 工程竣工验收和备案 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政主管部门备案。否则，不允许投入使用。

2M322020 掌握《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB5023198)强制性条文的有关规定

2M322021 机械设备、主要部位材料和计量器具的使用要求

1. 对机械设备的使用要求 交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。否则不得进行安装。有的设备虽有出厂合格证明，但实际是不合格产品，应视为不合格产品。
2. 对主要部位材料的使用要求 主要的或用于重要部位的材料，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。
3. 对计量和检测器具、仪器、仪表和设备的使用要求 (1)设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，必须按规定经检定合格，并在

其有效期内，方能使用。(2)对有刻度或数字显示/考试大/的检测器具，其精度等级和最小分度值应不低于被检对象的精度等级和最小允许偏差值。2M322022工程质量检查的规定

1. 隐蔽工程检验 设备安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并做出记录，合格后方可继续安装。设备安装中的隐蔽工程因其隐蔽后无法复查，故一般均应进行中间验收合格，防止留下质量隐患。
2. 基础预压检验 需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录，否则不能进行设备安装。基础预压通常是在基础施工中发现地质情况有问题时而采取的措施，需不需要预压和如何预压的方法和要求等，均由设计单位确定。
3. 工序检验及记录 设备安装中，应进行自检、互检和专业检查，并作出记录，合格后方可继续安装。工程验收时，以此记录为依据，不再复检每道工序的质量。

把二级建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料gt.100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com