

二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（54）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645567.htm 2M322030 掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定

2M322031 接地或接零的规定

1、接地或接零支线的连接 《规范》第3.1.7 条规定：接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。来源：考试大

2、变压器的接地装置 《规范》4.1.3条规定：变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。来源：www.100test.com

3、用电设备的接地接零 《规范》7.1.1条规定：电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。来源：考试大

4、电缆桥架、支架与导管的接地接零

2M322032 交接试验的规定 《规范》第3.1.8条条规定：高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定.

1、交接试验必要性

2、交接试验要求

(1) 坚持先试验后通电、先验收后投运原则。

(3) 由于特殊情况，例如供货不能同时到齐、工程急需部分先行投运等，同一变配电室可分阶段交接试验和验收通电。采集者退散

2M322040 熟悉《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定

建筑给水、排水及采暖工程是建筑工程中一个分部工程，它涉及建筑物内的给水、排水、卫生器具、热水供应、采暖和中水处理，也涉及建筑外住宅小区及场区的给水、排水、供热管网及中水、游泳池和锅炉安装工程，是

建筑物配套的功能性专业工程。《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242涉及安全、卫生和使用功能的强制性条文共20条。采集者退散 2M322041 管道安装坡度的规定
来源：考试大 2M322042 水压试验和灌水试验的规定 1、基本要求 《规范》第3.3.16条规定：各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。来源

：www.100test.com (3)当设计未注明水压试验的试验压力时，一般均为工作压力的1.5倍，但不能小于0.6Mpa 2、消火栓试射试验 《规范》4.3.1条规定：室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。来源：www.examda.com 3、排水管道灌水试验 《规范》5.2.1条规定：隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。来源：考试大 4、盘管水压试验 《规范》8.5.2 条规定：盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa。 5、室内采暖系统水压试验 《规范》8.6.1 条规定：(室内)采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验，试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：二级建造师相关新闻：二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲

(55) 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com