

2009年二级建造师《市政工程》练习题（36）二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645574.htm

1. 热力网中闭式系统的特点是()。A. 实际使用广泛 B. 消耗热媒量小 C. 消耗热媒量大 D. 中间设备少 E. 中间设备多

2. 不是按热媒分类的热力管网有()。A. 蒸汽热网 B. 一级管网 C. 开式系统 D. 热水热网 E. 直埋敷设管网

3. 不属于蒸汽热网返回管内的介质的是()。

A. 热水 B. 凝结水 C. 蒸汽 D. 供水 E. 二次水

4. 一次管网与二次管网用换热器相连，一次管网热媒损失小，但中间设备多，实际使用较广泛的不是以下()系统。

A. 开式 B. 闭式 C. 供水 D. 回水 E. 冷却

5. 高温热水管网中热水的最低温度不是()。

A. 100 B. 120 C. 95% D. 150 E. 90

6. 架空敷设的支架一般可分为()。

A. 高支架 B. 中支架 C. 低支架 D. 限位支架 E. 导向支架

7. 敷设热力管网的方式一般可分为()。

A. 供回水敷设 B. 地沟敷设 C. 架空敷设 D. 直埋敷设 E. 低支架敷设

8. 供热蒸汽热网按其压力一般可分为()蒸汽热网。

A. 高 B. 低压 C. 中压 D. 超高压 E. 一般

9. 按供回对热网分类时，蒸汽热网的管道组成为()。

A. 供汽管 B. 回水管 C. 凝结水管 D. 供水管 E. 热水管

1. A、B、E； 2. B、C、E； 3. A、C、D、E； 4. A、C、D、E； 5. B、C、D、E； 6. A、B、C； 7. B、C、D； 8. A、B、C；

二级建造师相关新闻：2009年二级建造师《市政工程》练习题（35）
更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com