

2009年城市规划考试相关知识精选习题(4) 09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_9F_8E_c61_645495.htm

题目1:110500kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位上, 35kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位处。A . 100.50B . 200.100C . 100.20D . 200.50

正确答案: a题目2:电话管道与房屋建筑红线(或基础)的最小距离为()m。A . 0.5B . 1.0C . 1.5D . 2.0

正确答案: c题目3:微波天线塔的位置和高度, 必须满足线路设计参数对天线位置和高度的要求。在传输方向的近场区内, 天线口面边的锥体张角20度, 前方净空距离为天线口面直径的()倍范围内, 应无树木、房屋和其他障碍物。把城市规划师站点加入收藏夹

A . 5B . 10C . 15D . 20正确答案: b题目4:通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于()m。A . 2.0, 1.01.6, 0.7 ~ 1B . 1.9, 0.91.5, 0.6 ~ 0.9C . 1.7, 0.81.3, 0.5 ~ 0.6D . 1.8, 0.71.4, 0.5 ~ 0.7

正确答案: d题目5:城市燃气输配管道的压力等级中, 中压燃气管道压力为()。A . 0.8, 0.4B . 0.2, 0.005C . $P \leq 0.005$ (MPa)D . 0.005, 0.45

(百考试题城市规划师) 正确答案: b 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com