

安全工程师辅导：冶金岗位噪声防治措施安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645276.htm 各种大型除尘系统的风机集中布置在室外，风机出口设消声器，风机机壳外部做隔声包覆；当风机布置在转运站平台上时采取减振措施。高炉鼓风机吸气、排气、放风均设消声器，同时设专用鼓风机房。热风炉助燃风机、热风炉放风阀、高炉炉顶均压放散、减压阀组均设有消声器，降低噪声污染。水处理循环系统的水泵均设有专用泵房，水泵出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗，室内噪声 70dB (A)。对噪声难以治理的地方，主操作室设隔声门窗，使室内噪声 70dB (A)，同时提高自控水平，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的操作人员，可配带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com