

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题14安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_645400.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

A . 3/30 B . 4/40 C . 4/30 D . 4/504、乙炔气瓶与氧气瓶存放距离不得少于（ ）m，使用时两者间距离不得少于（ ）m。 A . 0.5/2 B . 1/5 C . 2/5 D . 5/10 5、易燃品仓库或料场所使用的照明灯与易燃堆垛间至少应保持（ ）m的距离。 A . 0 . 5 B . 1 C . 2 D . 5 6、施工现场仓库防火要求有明火的生活用房与易燃堆垛间至少应保持（ ）m的防火距离。 A . 6 B . 15 C . 20 D . 30 7、客运列车发生火灾爆炸后应首先（ ）。 A . 及时报告，积极自救 B . 疏散人员，隔离肇事车辆 C . 迅速切断电源 D . 抢救伤员，保护现场 8、一级危险物品在码头停靠时间不得超过（ ）h，二级危险物品不得超过（ ）h。 A . 36/48 B . 12/48 C . 24/36 D . 24/48 9、对于拖/推油船/油驳的拖，推船，不符合防火要求的是（ ）。 A . 安装在露天甲板及外走道等室外插座为联释式带开关水密插座 B . 室内风扇、台灯等可移动电器应采用接线盒与电源固定连接 C . 两舷外走道照明应能集中控制 D . 为便于给油船，油驳供电，在两舷外走道应安装插头插座 10、为防止静电，油船输油速度不得超过（ ）m/s。 A . 8 B . 6 C . 4 D . 1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com