

2009年安全工程师生产技术练习题（一）安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_645493.htm

第1题 矿井应该有（ ）的防水、排水系统。A．地面 B．井下 C．地面和井下【正确答案】

：C 第2题 当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区，且可燃物的最小点燃能量在（ ）以下时，工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时，可穿棉工作服。A．2.5mJ B．0.25mJ C．0.025mJ D．0.0025mJ【正确答案】

：B【参考解析】：此题的考点是爆炸性气体环境中人体及服装静电防护方面的基本知识。人体及服装静电是爆炸性气体环境，应作为重点防范的引火源之一。人体电容一般为100pF，假如人体的电位为2kV，则人体贮存的静电能量为0.2mJ，这样的能量已足以引发部分爆炸性气体混合物的燃烧和爆炸，所以必须加以防范。我国相关标准规定，当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区，且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时，工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。因此选择选项B。第3题 矿工自救时佩带自救器后，若感到吸入的空气干热灼烫，则应（ ）。A．取掉中具 B．坚持使用，脱离灾区 C．取掉一段时间再带 D．取下口具，马上就地修理【正确答案】：B 第4题 亚硝酸盐呈（ ），味感微咸或微甜，常被误食而中毒。A．白色粉末 B．黄色粉末 C．粉红色粉末【正确答案】：A 第5题 变配电室、电容器室、蓄电池室等房屋建筑应达到“四防一通”即（ ）的要求。A．防火、防雨、防雪、防汛及通风良好 B．防火、防雨、防震、防汛及通风良好 C．防火、防震、防雪、防汛及通风良

好 D . 防火、防雨雪、防汛、防小动物及通风良好【正确答案】：D【参考解析】：此题的考点是变配电室、电容器室、蓄电池室等房屋建筑环境管理的知识。变配电室、电容器室、蓄电池室等房屋建筑应定期进行检查、维修，保持满足“四防一通”，(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风)的要求(也有“五防一通”，的提法，是在“四防一通”的基础上补充了防雷)。因此选项D是正确的。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com