

安全工程师：易燃液体运输事故安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645788.htm 本类货物系指易燃的

液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体。易燃液体分为一级、二级两项。前者闪点低于28℃，后者闪点在28℃以上45℃以下。

乙醛、丙酮、苯、醚、汽油、酒精等均属此类物品。易燃液体装卸前应将货仓先行通风。开关仓门时不要用铁质工具敲打。搬运中不能撞击。雨雪天作业要采取防滑措施，装卸机具应能防止产生火花。仓内应用绝缘良好的防爆灯具。铁桶

包装每层间应衬垫牢固。易燃液体与普通货物混装时应最后装，最先卸。容器渗漏时，应及时将渗漏部位朝上，并移至安全通风场所，进行修补或更换包装。当温度较高引起容器膨胀时，应用凉水冷却。www.Examda.CoM考试就到百考试题

灭火方法：消灭易燃液体火灾的最有效方法是采用泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器扑救。来源：www.100test.com

撒漏处理：及时用砂土或松软材料覆盖吸附后，集中至空旷安全处处理。覆盖时，要注意防止液体流入下水道、河道等地方

，以防污染环境。2010年注册安全工程师网络辅导火热招生

中!!! 更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com