

2009二级建造师《机电工程管理与实务》真题节选 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2009\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_c55\\_646107.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646107.htm) 2009二级建造师《机电工程管

理与实务》真题节选 1.在山区的上山索道吊运设备多使用( )。  
A. 滑移吊装法 B. 超高空斜承索吊装法 C. 万能杆件吊装法 D. 旋转吊装法  
2.如没有采取适当防护措施，则应立刻停止焊接作业的情况是( )。  
A. 环境相对湿度达80% B. 采用电弧焊焊接，风速达到6m/s  
C. 采用CO<sub>2</sub>气体保护焊，风速达到2m/s D. 天气酷热，阳光下地表温度达38  
3.建筑采暖管道安装工序后的正确顺序是( )。  
A. 系统清洗—管道系统试验—防腐绝热—竣工验收  
B. 管道系统试验—防腐绝热—系统清洗—竣工验收  
C. 管道系统试验—附件检验—防腐绝热—竣工验收  
D. 防腐绝热—管道系统试验—系统清洗—竣工验收  
4.如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻( )要求。  
A. 规范值 B. 最小值 C. 平均值 D. 最大值  
5.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按( )系统风管板厚选择。  
A. 负压 B. 低压 C. 中压 D. 高压  
6.工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合( )的要求。  
A. 已获审核批准的消防设计 B. 工程可投入使用或生产  
C. 建筑防火等级标准 D. 公安消防部门管理  
7.设备安装中，将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计允许范围内的调整称为( )。  
A. 找平 B. 找标高 C. 找中心 D. 找正  
8.按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是( )。  
A. 0.1Mpa

Plt.10MPa D.10MPa 9.钢结构一般安装顺序应为( )。  
A. 构件检查—支撑安装—维护结构安装—钢柱安装  
B. 钢柱安装—构

件检查—支撑安装—维护结构安装 C.构件检查—钢柱安装—  
支撑安装—维护结构安装 D.钢柱安装—维护结构安装—支撑  
安装—构件检查 10.自动化仪表工程施工中，综合控制系统试  
验的紧后工序是( )。 A.保运 B.竣工资料编制 C.交工 D.回路试  
验 更多关于二级建造师考试资料请访问：二级建造师考试  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)