

2012二级建造师机电工程辅导之建筑机电工程施工技术_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2012_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646588.htm 建筑机电工程施工技术。建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。附件检验：阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%，且不少于一个。试验的类型主要分为压力试验、灌水试验和通球试验等。民用建筑给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa。隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。室内排水立管及水平干管，安装结束后均应作通球试验，通球球径不小于排水管径的2/3，通球率达100%为合格。高层建筑给水管道安装要求：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com