

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(1) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646553.htm

1.影响空调建筑耗能的因素很多，其中哪一条影响最小? () A . 朝向 B . 体形 C . 窗大小 D . 外装修样式 提示：影响空调建筑耗能的因素很多，外装修样式影响最小。 答案：D

2 . 空调系统不控制房间的下列哪个参数? () A . 温度 B . 湿度 C . 气流速度 D . 发热量 提示：空调系统不控制房间的发热量。 答案：D

3 . 写字楼、宾馆空调是 () 。 A . 舒适性空调 B . 恒温恒湿空调 C . 净化空调 D . 工艺性空调 提示：写字楼、宾馆空调是舒适性空调。 答案：A

4 . 为了减轻光幕反射，采用以下何种配光曲线的灯具为最佳? () A . 具有余弦配光曲线的灯具 B . 具有蝙蝠翼配光曲线的灯具 C . 具有均匀配光曲线的灯具 D . 具有窄配光曲线的灯具 提示：具有蝙蝠翼配光曲线的灯具引起的光幕反射最小。 答案：B

5 . 下述关于间接型灯具的表述中，何者是正确的? () A . 90% ~ 100%的光通量向下半空间辐射 B . 几乎全部光线都射向上半空间 C . 射向上半空间的光通量约占60% D . 射向上、下半空间的光通量相差不大 提示：间接型灯具是指90%以上光通量射向上方，向下方辐射的光通量不到10%的灯具。 答案：B

相关推荐：[2010年一级建筑师《物理与设备》练习题及答案50](#) 更多推荐：[2010年二级建筑法律法规考前练习汇总](#) [2010年二级建筑法律，结构与设备考前冲刺预测试卷汇总](#) [2011二级建筑师《建筑设计》辅导练习试题\(1\)](#) [2010年全国一二级注册建筑师考试成绩查询汇总](#) [2010年一级注册建筑师考试合](#)

格标准 #0000ff>2010年二级注册建筑师考试合格标准 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com