

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(3) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646555.htm

1. 舒适性空调冬季室内温度应采用()。 A. 16~18 B. 18~22 C. 20~24 D. 24~28

提示：舒适性空调冬季室内温度应采用18~22。 C. 答案：B

2. 舒适性空调夏季室内温度应采用()。 A. 18~22 B. 20~26 C. 24~28 D. 26~30

提示：舒适性空调夏季室内温度应采用20~26。 C. 答案：C

3. 我国目前的旅馆客房内最常见的空调系统是()。 A. VAV空调系统 B. 风机盘管加新风系统 C. 诱导器系统 D. 低速全空气系统

提示：我国目前的旅馆客房内最常见的空调系统是风机盘管加新风系统。 答案：B

4. 半集中式空调系统特点是()。 A. 空调设备直接安装在空调房间内 B. 空气处理设备安装在机房，风口安装在空调房间内 C. 新风处理设备安装在机房内，风机盘管安装在空调房间内 D. 窗式空调器

5. 在有较大面积玻璃幕墙的建筑物上，一般不宜采用何种夜景照明方式?() A. 泛光照明 B. 透光照明 C. 轮廓照明 D. 透光与轮廓综合照明

提示：由于玻璃幕墙具有透光和定向反射特性，若采用泛光照明，将使大量光透入室内使建筑物内部的人易受眩光干扰，同时，部分光会形成定向反射，很少能被人看见，因此一般不宜采用泛光照明方式。 答案：A

相关推荐

[#0000ff>2010年一级建筑师《物理与设备》练习题及答案50](#)

[#0000ff>2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题](#)

[\(2\) 更多推荐：#0000ff>2010年二级建筑法律法规考前练习](#)

[汇总 #0000ff>2010年二级注册建筑师设计作图考前冲刺习试题](#)

汇总 #0000ff>2010年一级建筑经济施工与设计业务管理考前预
测试卷汇总 #0000ff>2010年全国一二级注册建筑师考试成绩查
询汇总 #0000ff>2010年一级注册建筑师考试合格标准
#0000ff>2010年二级注册建筑师考试合格标准 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com