

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(4) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646564.htm

1.直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的()。A．冷却水量小 B．一机多用 C．振动小、噪声小 D．用电量小 答案：A

2.高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施()。A．防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层 B．无直接自然通风且长度超过20m的内走道 C．面积超过100，且经常有人停留或可燃物较多的房间 D．高层建筑的中庭 答案：A

3．下列哪个室内采暖系统无法做到分户计量和分室温度调节?() A．户内双管水平并联式系统 B．户内单管水平跨越式系统 C．户内双管上供下回式系统 D．垂直单管无跨越管系统 提示：采用传统的垂直单管无跨越管系统无法做到分户计量和分室温度调节。 答案：D

4．北京天安门广场马路下的地沟敷设形式。应采用()。A．通行地沟 B．半通行地沟 C．不通行地沟 D．无沟敷设 提示：北京天安门广场马路下的地沟敷设形式，应采用通行地沟。 答案：A

5．在有较大面积玻璃幕墙的建筑物上，一般不宜采用何种夜景照明方式?() A．泛光照明 B．透光照明 C．轮廓照明 D．透光与轮廓综合照明 提示：由于玻璃幕墙具有透光和定向反射特性，若采用泛光照明，将使大量光透入室内使建筑物内部的人易受眩光干扰，同时，部分光会形成定向反射，很少能被人看见，因此一般不宜采用泛光照明方式。 答案：A

相关推荐：
>2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(1)
>2011一级建筑师《建筑物理》辅导：光学练习

题1 相关试题：#0000ff>2010年一级建筑师《设计前期与场地设计》全真模拟题1 #0000ff>2010年一级建筑经济施工与设计业务管理考前预测试卷1 #0000ff>2010年一级建筑师设计前期场地考前冲刺预测试卷 历年真题：#0000ff>2005年一级建筑师设计前期与场地设计真题试卷 更多试题：#0000ff>注册建筑师在线考试中心! 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com