

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题（5）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646565.htm 1 . 机械排烟管道材料必须采用（ ）。 A . 不燃材料 B . 难燃材料 C . 可燃材料 D . A、B两类材料均可 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com