

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(6) PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c57\\_646566.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646566.htm)

1. 半集中式空调系统特点是( )。 A. 空调设备直接安装在空调房间内 B. 空气处理设备安装在机房，风口安装在空调房间内 C. 新风处理设备安装在机房内，风机盘管安装在空调房间内 D. 窗式空调器 提示：半集中式空调系统特点是新风处理设备安装在机房内，风机盘管安装在空调房间内。 答案：C

2. 影响空调建筑耗能的因素很多，其中哪一条影响最小?( ) A. 朝向 B. 体形 C. 窗大小 D. 外装修样式 提示：影响空调建筑耗能的因素很多，外装修样式影响最小。 答案：D

3. 空调系统不控制房间的下列哪个参数?( ) A. 温度 B. 湿度 C. 气流速度 D. 发热量 提示：空调系统不控制房间的发热量。 答案：D

4. 下列材料的导热系数由小至大排列正确的是哪一个( )。 A. 钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体、水泥砂浆 B. 岩棉板、加气混凝土、水泥砂浆 C. 水泥砂浆、钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体 D. 加气混凝土、保温砂浆、玻璃棉板 答案：B

5. 在北京设计教室采光时，其最小开窗面积应是教室地板面积的( )。 A. 1/3 B. 1/5 来源：百考试题 C. 1/7 D. 1/10 答案：B

相关推荐：[#0000ff>2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题\(3\)](#) [#0000ff>2010年一级建筑师《物理与设备》练习题及答案49](#) 相关试题：[#0000ff>2010年一级建筑师《设计前期与场地设计》全真模拟题1](#) [#0000ff>2010年一级建筑经济施工与设计业务管理考前预测试卷1](#) [#0000ff>2010年一级建筑师设计前期场地考前冲刺预测试卷](#) [#0000ff>2010年一级](#)

建筑师考试全真模拟试题汇总 历年真题：#0000ff>2009年一级  
建筑师技术设计作图之设备 #0000ff>2005年一级建筑师设计前  
期与场地设计真题试卷 更多试题：#0000ff>注册建筑师在线  
考试中心! 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)