

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题(7) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646573.htm

2011年注册建筑师考试在即，小编特整理一级建筑师《物理与设备》相关知识点，辅助考生更好地备考，预祝考生顺利通过考试! 1. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的()。

A. 冷却水量小 B. 一机多用 C. 振动小、噪声小 D. 用电量小
答案：A

2. 全云天天空天顶亮度为地平线附近天空亮度的()倍。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
提示：天顶亮度接近地平线处天空亮度的3倍。答案：C

3. 采用相同规格的铸铁散热器时下列哪种组合最有利于每片散热器的散热能力?()

A. 每组片数

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com