

2011年一级建筑师《物理与设备》考前冲刺单选题（10）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646578.htm

1. 视度与下列何因素无关?() A

. 物体的亮度 B . 物体的视角 C . 眩光 D . 物体的形状 提示

: 影响视度的因素包括物体的亮度、视角、亮度对比、识别时间与面积以及有无眩光存在等，而与物体的形状关系不大。

答案：D 2. 下列照明光源中,何者显色性最佳?() A . 荧光

高压汞灯 B . 高压钠灯 C . 荧光灯 D . 白炽灯 提示：500W白

炽灯的Ra为95 ~ 99；荧光灯的Ra为50 ~ 93；高压钠灯的Ra

为20 ~ 25；400W荧光高压汞灯的Ra为30 ~ 40。 答案：D 3 .

在民用建筑中采用以热水为热媒的散热器采暖系统时，下列

哪种说法是错误的? () A . 采用钢制散热器时，应采用闭式

采暖系统 建设工程教育网 B . 两道外门之间的门斗内，不应

设置散热器 C . 托儿所、幼儿园中的散热器不得暗装，也不

得加防护罩 D . 暗装的散热器设置恒温阀时，恒温阀应采用

外置式温度传感器 提示：为了保护儿童安全健康，幼儿园的

散热器必须安装或加设防护罩。 答案：C 4 . 建筑物的热水采

暖系统高度超过 () 时，宜竖向分区设置。 A . 30m B . 50m

C . 100m D . 120m 提示：参见《采暖通风与空气调节设计规

范》GB50019--2003第4.3.9条的有关规定。 答案：B 5 . 民用建

筑采用低温热水地板辐射采暖，其供水温度不应超过 ()

。 A . 60 B . 85 C . 95 D . 130 提示：参见《采暖通风与空气

调节设计规范》GB50019--2003第4.4.3条的有关规定。 答案

: A 来源网络 相关推荐：#0000ff>2011年一级建筑师《物理与

设备》考前冲刺单选题（7） #0000ff>2011年一级建筑师《物

理与设备》考前冲刺单选题（8）相关试题：[#0000ff>2010年一级建筑师《建筑结构》考前全真模拟题\(1\)](#) [#0000ff>2010年一级建筑师经济、施工与设计业务管理全真模拟题\(1\)](#) 试题汇总：[#0000ff>2010年一二级注册建筑师考前冲刺预测试卷汇总](#) [#0000ff>2010年一级建筑师考试全真模拟试题汇总](#) [#0000ff>2010年一级建筑师建筑设计练习题汇总](#) 历年真题：[#0000ff>一级建筑师考试历年方案作图考试题目总结与分析](#) [#0000ff>2008年一级建筑师物理与设备真题（网络版）](#) 特别推荐：[#0000ff>2010年一级注册建筑师考试合格标准](#) [#0000ff>2010年二级注册建筑师考试合格标准](#) 考试动态：[#0000ff>#0000ff>2011年一、二级注册建筑师考试科目时间表](#) 更多试题：[#0000ff>注册建筑师在线考试中心! 100Test](#) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com