

注册城市规划师辅导：污水管道设计参数城市规划师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9F_8E_E5_c61_646437.htm 1) 设计充满度

设计流量下，污水在管道中的水深 h 和管道直径 D 的比值称为设计充满度(或水深比)。当 $h/D=1$ 时称为满流； $h/D < 1$ 时称为不满流。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com