

2011年注册安全工程师案例押密试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_646897.htm

离考试还有最后一周时间，百考试题特推出“2011年注册安全工程师案例押密试题”以供广大学员复习使用，希望各位考友顺利通过考试！一、某燃气发电厂化水系统包括：(1)化学锅炉补给水处理系统。该系统为全自动化控制，地表水经絮凝、过滤、超滤、一级反渗透、二级反渗透及EDI处理后送至主厂房用水点。(2)化学加药处理。为防止热力设备及管道的腐蚀，向凝结水、给水中加入氨和联氨。(3)水汽取样。为及时、准确地监督机炉运行中水、汽品质变化情况，诊断系统中的设备故障，以保证电厂机组的安全运行，设置完整的水汽取样分析装置，设置必要的取样点、在线分析仪表。(4)循环冷却水处理。根据水量平衡和冷却水补充水水质，为防止循环冷却水系统结垢，采用加水质稳定剂和加酸的联合处理方案。(5)废水处理。全厂废水集中到废水处理站处理后达标排放或回用。废水处理站主要利用酸、碱中和来进行废水处理。

、单项选择题 1．化学加药处理间最主要的职业危害防护工程措施

是_____。 A．员工佩戴防毒口罩 B．员工佩戴防护手套 C．员工佩戴防护眼镜 D．通风排毒设施 2．在预防和控制职业危害方面，下面_____做法不正确。 A．有良好的通风排毒设施 B．加药员工佩戴防毒口罩 C．接毒作业员工定期进行日常体检 D．车间内有佩戴个体防护用品的警示标志

、多项选择题 3．化水系统存在的主要职业危害因素可引起《职业病目录》中的_____职业病。 A．氨中毒 B

．H₂S中毒 C．苯中毒 D．甲醛中毒 4．该发电厂化水系统存在的主要职业危害因素是_____。 A．氨和联氨 B．噪声 C．粉尘 D．H₂S

二、某汽车生产厂焊装车间主要承担白车身总成的焊装、铆接、铰接、螺柱焊接以及磨光检验等工作。主要焊接总成有：白车身总成、前地板总成、后地板总成、发动机框架总成、车身下体梁架总成、左右侧围总成、前车门、后门总成、尾门总成及发动机盖分总成以及其他移动件分总成等。焊装车间主要工艺流程为：地板焊接 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com