

2011年造价工程师考试计量安装每日一练50 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647282.htm 某金属油罐高20m，其罐底设计标高为-8.00m，此油罐属于（ ）。 A. 地上油罐 B. 半地上油罐 C. 地下油罐 D. 半地下油罐 【考点】第六章工业管道、静置设备及金属结构第二节静置设备，油罐 【思路】地上油罐是指油罐的罐底位于设计标高 ± 0.00 及其以上；罐底在设计标高 ± 0.00 以下但不超过油罐高度的 $1/2$ ，也称为地上油罐。 【易错】此油罐地下部分不足罐高 $1/2$ ，所以不应算是半地下油罐。 【拓展】油罐的分类有几种分法，考生都要熟悉。 【答案】A 相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总](#) [#0000ff>2011年新版造价师五科试卷题量分值汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com