

2011年造价工程师考试计量安装每日一练68 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647467.htm

通风工程中，全面通风系统可分为（ ）。 A．稀释通风 B．单向流通风 C．置换通风 D．事故通风【考点】第五章管道工程安装第二节通风空调工程安装：通风工程【思路】全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风等【易错】事故通风是工厂中有一些工艺过程，由于操作事故和设备故障而突然发生大量有毒有害气体或有燃烧、爆炸危险的气体，为了防止对工作人员造成伤害和防止进一步扩大事故，必须设有临时的排风系统。【拓展】就通风的范围而言，通风方式可分为全面通风和局部通风。按通风动力的不同，通风方式可分为自然通风和机械通风。分别熟悉它们各自的类别、特点和适用场合。该部分是历年考核的重点。【答案】ABC 相关推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总 特别推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总 #0000ff>2011年造价师安装考前模拟试题30套 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com