

2011年造价工程师考试计量安装每日一练76 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647509.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647509.htm)

高层建筑、大型民用建筑的加压给水泵应设备用泵，备用泵的容量应等于泵站中（ ）。 A

．各泵总容量的一半 B．最大一台泵的容量 C．各泵的平均容量 D．最小一台泵的容量 【考点】第五章管道工程安装第一节给排水、采暖、燃气工程安装，给水设备设置 【思路】

一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其它大型给水系统应设备用泵。备用泵的容量应与最大一台水泵相同。 【易错】

A、C、D选项的容量均不能达到紧急供水要求。 【拓展】了解室内给水设备的设置要求。 【答案】B 相关推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总 特别

推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)