

2011年造价工程师考试计量安装每日一练79 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647524.htm

配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为（C）。A．对口焊接 B．卡套式连接 C．管箍丝接 D．卡箍式连接【考点】第四章通用安装工程第四节电气照明及设备安装：配管配线工程安装【思路】明配钢管不允许焊接，只可用管箍丝接。在防火区域属防爆等级配管、管箍、接线盒的连接处必须焊接地过桥。【易错】各种不同管材的连接方式是广大考生容易疏忽的知识点。

【拓展】熟悉配管配线工程安装要求【答案】C 相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总](#) [#0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com