

2011年造价工程师考试计量安装每日一练83 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647541.htm

一般适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油发电机房、燃油锅炉等处的灭火系统为（D）。A．自动喷水干式灭火系统 B．重复启闭预作用灭火系统 C．水幕系统 D．水喷雾灭火系统【考点】第四章通用安装工程第三节消防工程安装：水灭火系统【思路】水喷雾灭火系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门。在国外工业发达国家已得到普遍应用。近年来，我国许多行业逐步扩大了水喷雾系统的使用范围，如高层建筑内的柴油机发电机房、燃油锅炉房等。【易错】自动喷水干式灭火系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方；重复启闭预作用系统具有自动启动、自动关闭的特点，从而防止因系统自动启动灭火后，无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点，在火灾复燃后能有效扑救；水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同，所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状。它是能喷出幕帘状水流的管网设备，主要由水幕头支管、自动喷淋头控制阀、手动控制阀、干支管等组成。水幕系统不具备直接灭火的能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，起到防止火灾蔓延的作用。【拓展】除水喷雾灭火系统外，喷水灭火系统还包括自动喷水灭火系统分类，根据使用要求和环境的不同，其可分为：湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用灭火系统等。考生应熟悉它们的各自的组成、特点和适用场合。【答案

】D 相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总 特别推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com