

2011年造价工程师考试安装工程真题及答案（回忆版）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647773.htm 2011年造价工程师考试安装工程

真题及答案（回忆版）1、与马氏体比奥氏体不锈钢有良好的焊接性能2、杂质在铸铁中的作用完全不同，磷提高其耐磨性3、具有较高韧性，良好焊接性能，冷热压力加工性能低合金高强度钢4、镀锌钢管每米质量

： $W=C[0.02466(D-S)*S]$ 5、公称压力为？MPa, DN300工业管道用凹凸式密封面对焊法兰6、方形补偿器轴向推力小7、竖井中电缆用细钢带8、金属在氧气中的燃烧点应低于熔点9、熔渣成分为 SiO_2 \TiO₂\FeO，具有较强的氧化性，对铁锈水分不敏感，焊缝中很少有氢气孔10、焊接接头11、特殊坡口带垫板、卷边、锁边12、PEX管适用燃气、建筑冷热水、供暖、工业管道13、蝶阀大口径较好流量控制快速启闭操作简单14、磁力启动器热继电器可逆运行15、涡流、磁粉检测16、等离子弧焊17、感应加热钢管内壁温度低于表面18、二氯乙烷19、St3除锈20、电泳涂装法适用水性涂料、涂料利用率高21、保冷金属保护层，挂口固定22、斜立单桅杆偏心提吊法23、轮胎起重机24、管道水压试验准备25、气压试验验算安全系数2.526、规划大纲27、成本目标确定28、施工部署29、先干管后支管30、采暖工程系统调整清单单独列项31、项目编码3级分部工程32、措施项目清单不含工程排污33、工艺钢结构组装平台34、对精密件、滚动轴承不得用喷洗法35、润滑脂36、离心锅炉给水泵37、离心式油泵38、离心式通风机型号旋转方式39、电梯导靴40、锅炉热经济性煤气比41、

安全阀弹簧式杠杆式 42、水雾灭火水压高、水量大 43、常用气体灭火系统二氧化碳灭火系统 44、二氧化碳灭火系统硝化纤维和火药 45、感应电动机单相三相、罩极 46、根据环境条件选择电动机 47、混合照明 48、疏散照明线路穿刚性导管 49、管子切割禁止气焊切割 50、导线连接铰接、焊接 51、消火栓系统无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管配件及短管连接采用焊接连接 相关推荐：

#0000ff>2011年造价工程师考试真题及答案汇总 #0000ff>2011年造价工程师考后真题及答案交流区 #0000ff>2011年造价工程师考试成绩查询时间 #0000ff>2011年造价工程师考试合格标准 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com