

城市消防设施要求城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E6\\_B6\\_88\\_E9\\_c61\\_647593.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E6_B6_88_E9_c61_647593.htm) (1) 消防设施：消防指挥调度中心、消防站、消火栓、消防水池以及消防瞭望塔等。其中消防站和消火栓是城市必不可少的消防设施。来源：考试大的美女编辑们 (2) 消防站：一级消防站，拥有6~7辆消防车，占地3000m<sup>2</sup>；二级消防站，拥有4~5辆消防车，占地2500m<sup>2</sup>；三级消防站，拥有3辆消防车，占地2000m<sup>2</sup>。来源：www.100test.com 消防队要在接警5分钟后到达责任区边缘，责任区面积一般为4~7km<sup>2</sup>。来源：考试大 (3) 消火栓：间距不应超过120m，距建筑应大于0.5m。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)