

城市规划师辅导：城市消防标准城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_647756.htm

消防方针：“预防为主，防消结合”。城市消防标准城市消防标准主要体现在构筑物、建筑物的防火设计上与城市规划密切相关的有关规范有：

《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《消防站建筑设计标准》、《城市消防站布局与技术装备标准》等。以上规范应试者必须掌握，相关条款摘录如下：来源：考试大 建筑沿街长度超过150m，或总长超过220m时，应设穿过建筑的消防通道，净高与净宽均应大于或等于4m。百考试题论坛 一般消防通道应大于等于3.5m，尽端式消防通道的回车场应不小于15m×15m。高层建筑的消防通道：可以沿两边设消防通道或环形消防通道。尤其注意：超过3000座位的体育馆建筑、超过2000座位的会堂建筑、占地超过30000m²的展览馆、博物馆、商场建筑是人流集中的地方应设环形通道。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com