

二级建造师《电力工程管理与实务》考前辅导42 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88852.htm 第二十讲 模拟测试题

(二) 一、单项选择题

1. 在钢筋气压焊中，钢筋初期加热使用的火焰是()。 A. 氧化焰 B. 中性焰 C. 碳化焰 D. 氧乙炔焰

5. 轴承座的主要作用是()。 A. 承受汽轮机本体所有部件的重量 B. 安装径向轴承和推力轴承，固定汽轮机转子以及与静止部件的相对位置 C. 承受汽轮机本体所有静止部件的重量 D. 承受汽轮机转子的部分重量

7. 以煤粉为燃料，使其在燃烧室内以悬浮状态燃烧的锅炉是()。 A. 循环流化床锅炉 B. 层燃炉 C. 旋风炉 D. 煤粉炉

9. 罐式型断路器的特点是灭弧室以及触头装置都装在()的金属箱中。 A. 对地绝缘 B. 全封闭 C. 接地 D. 充满绝缘气体

12. 可将导线悬挂在绝缘子串上及将跳线悬挂在绝缘子串上的金具是()。 A. 悬吊金具 B. 大电流母线金具 C. 联结金具 D. 接续金具

19. 线路竣工后，由()根据现行规程规定对工程进行质量评级和竣工验收。 A. 施工单位 B. 发包单位 C. 启动委员会 D. 行业协会

21. 在综合进度安排中，厂房雨水排水干线、循环水管道干线应力争在()完成，以保证厂区排水畅通，主干道完好，并能充分利用回填后的施工场地。 A. 主厂房吊装后 B. 开工初期 C. 汽轮发电机安装后 D. 点火吹管前

22. 现场施工组织机构应随组织内部和外部条件的变化做相应的调整 and 变化，重大的变化和调整应征得()的同意。 A. 施工企业 B. 建设单位 C. 政府相关部门 D. 分包单位

26. 在施工项目安全管理的安全生产责任制中，负责安全技术的专题研究和安全设备、仪表的技

术鉴定，是属于()的主要职责。 A. 项目技术负责人 B. 施工员 C. 技术员 D. 安全员

28. 在施工项目的安全检查工作中，对于定期安全检查，工程局应每()检查一次。 A. 年 B. 半年 C. 季 D. 月

31. 存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内，照明线要穿管保护，库内要采用防爆灯具，开关应设在()。 A. 库房内显眼位置 B. 库房顶棚上 C. 防爆灯具附近 D. 库外

32. 现场发生火警或火灾时，对于电气设备起火的救火方法正确的应是尽快切断电源，()。 A. 向电气设备上泼水灭火 B. 用黄砂灭火 C. 用二氧化碳灭火器灭火 D. 用干粉灭火

35. 在汽轮机组设备安装过程中和安装完毕后的检查清理中，当用蒸汽吹洗的部件在清洗后必须及时除去()。 A. 锈迹 B. 水分 C. 杂物 D. 油分

38. 根据电力建设安全工作规定，在进入锅筒作业时，应用轴流风机通风，待汽包壁温度降到() 以下后方可进入。 A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

39. 根据电力建设安全工作规定，在生产区进行交叉作业时，必须实行()制度。 A. 申请 B. 签订安全协议 C. 安全保证 D. 工作票制度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com