

建设工程技术与计量(安装)全真模拟题6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89851.htm

52、自动控制系统的组成包括()。 A . 执行器 B . 变送器 C . 调节器 D . 调节阀

答案：[BCD] 试题评析：自动控制系统一般由变送器、调节器及调节阀组成，其作用是把来自变送器的标准测量值，并与给定值比较，若产生误差，调节器则按事先选定的调节规律调整偏差，并通过调节阀来执行调节器的调节指令。

53、联合平台制作安装，应根据项目特征（每组质量、平台板材质），以（ ）为计量单位。 A、组 B、套 C、t D、kg

答案：C 分析：联合平台制作安装，应根据项目特征（每组质量、平台板材质），以t为计量单位。

54、工程中直埋电缆必需选用（ ）电缆。 A . 粘性油浸纸绝缘电缆 B . 普通油浸纸绝缘电缆 C . 交联聚乙烯电缆 D 铠装电缆

答案：D 分析：在实际建筑工程中，一般优先选用交联聚乙烯电缆，其次用不滴油纸绝缘电缆，最后选普通油浸纸绝缘电缆。当电缆水平高差较大时，不宜使用粘性油浸纸绝缘电缆。工程中直埋电缆必需选用铠装电缆。

55、接送风管道风速分类，低速系统对于民用和公共建筑，主风道风速不超过（ ）。 A、10m/s B、11m/s C、12m/s D、13m/s

答案：A 分析：接送风管道风速分类，低速系统对于民用和公共建筑，主风道风速不超过10m/s。

56、不锈钢管道在油清洗前宜先进行处理的工艺为()。 A . 脱脂 B . 酸洗 C . 用蒸汽吹净 D . 钝化

答案：[C] 试题评析：不锈钢管道宜先用蒸汽吹净，然后进行油清洗。

57、当一天用水量且均匀时，由于这种工况下用水与送水

曲线相近，可选用（ ）。 A、恒速水泵 B、高位水箱 C、变频调速水泵 D、变速水泵 答案：A 分析：当一天用水量且均匀时，由于这种工况下用水与送水曲线相近，宜选用恒速水泵。

58、在工程量清单计价规范中规定，工业管道采用低压有缝钢管，其工程内容中不包括（ ）。 A．套管制作安装 B．压力试验 C．支架制作安装 D．绝热及保护层安装 答案：[C] 试题评析：工业管道采用低压有缝钢管，其工程内容包括：安装；套管制作、安装；压力试验；系统吹扫；系统清洗；脱脂；除锈、刷油、防腐；绝热及保护层安装、除锈、刷油。

59、下列电梯中属于特种电梯的有（ ）。 A、病床电梯 B、载货电梯 C、住宅电梯 D、防爆电梯 答案：D 分析：特种电梯有船舶电梯、观光电梯、防爆电梯、防腐电梯、车辆电梯等等。

60、通常将（ ）的线路称为送电线路。 A、25 kV 及25 kV以上 B、30 kV及30 kV以上 C、35 kV及 35 kV以上 D、40 kV及40 kV以上 答案：C 分析：通常将35 kV及 35 kV以上的线路称为送电线路。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com