

文化馆建筑设计规范：第五章建筑设备 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E6_96_87_E5_8C_96_E9_A6_86_E5_c57_89582.htm 第一节 给水排水 第5.1.1条 文化馆建筑应设室内给水排水系统。 第5.1.2条 群众活动部分及学习辅导部分应设置开水或消毒水供应设施。 第5.1.3条 文化馆建筑应分层设置厕所。 第二节 采暖与通风 第5.2.1条 采暖地区文化馆宜采用热水采暖。儿童活动房间的散热器应采取防护措施。 第5.2.2条 文化馆各种房间的采暖室内计算温度应符合表5.2.2的规定。 采暖室内计算温度（ ）表 5.2.2 房间名称室内计算温度观演厅、展览厅、舞厅阅览室、教室、专业工作室等一般游艺室16~18乒乓球类游艺室14~16综合排练室18~20 第5.2.3条 各类用房应有良好的自然通风。当不能满足要求时，可设机械排风。 第5.2.4条 厕所应有独立的通风排气设施。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com