

博物馆建筑设计规范第三章建筑设计 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_8D_9A_E7_89_A9_E9_A6_86_E5_c57_89808.htm 第一节 一般规定 第3.1.1

条 博物馆应由藏品库区、陈列区、技术及办公用房、观众服务设施等部分组成。 第3.1.2条 观众服务设施应包括售票处、存物处、纪念品出售处、食品小卖部、休息处、厕所等。

第3.1.3条 陈列室不宜布置在4层或4层以上。大、中型馆内2层或2层以上的陈列室宜设置货客两用电梯；2层或2层以上的藏品库房应设置载货电梯。 第3.1.4条 藏品的运送通道应防止出现台阶,楼地面高差处可设置不大于1/12的坡道。珍品及对温湿度变化较敏感的藏品不应通过露天运送。

第3.1.5条 当藏品库房、陈列室在地下室或半地下室时，必须有可靠的防潮和防水措施，配备机械通风装置。 第3.1.6条 藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道，在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。 第3.1.7条 除特殊藏品或展品外，藏品

库房和陈列室的楼面活荷载应按4KN设计。 第二节 藏品库区 第3.2.1条 藏品库区应由藏品库房、缓冲间、藏品暂存库房、鉴赏室、保管装具贮藏室、管理办公室等部分组成。

第3.2.2条 藏品暂存库房、鉴赏室、贮藏室、办公室等用房应设在藏品库房的总门之外。 第3.2.3条 收藏对温湿度较敏感的藏品，应在藏品库区或藏品库房的入口处设缓冲间，面积不应小于6。

第3.2.4条 大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏，每间库房的面积不宜小于50。 第3.2.5条 重量或体积较大的藏品宜放在多层藏品库房的层面层上。

第3.2.6条 每间藏品库房应单独设门。窗地面积比不宜大于1/20。珍品库房不宜设窗

。 第3.2.7条 藏品库房的开间或柱网尺寸应与保管装具的排列和藏品进出的通道相适应。 第3.2.8条 藏品库房的净高应为2.4~3m。若有梁或管道等突出物，其底面净高不应低于2.2m。 第3.2.9条 藏品库房不宜开设除门窗以外的其它洞口，必须开洞时应采取防火、防盗措施。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com