

博物馆建筑设计规范第二章基地和总平面 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_8D_9A_E7_89_A9_E9_A6_86_E5_c57_89815.htm 第2.0.1条 基地选择应符合下列要求：一、交通便利、城市公用设施比较完备、具有适当的发展余地；二、不应选在有害气体和烟尘影响较大的区域内，与噪声源及贮存易燃、易爆物场所的相关距离应符合有关部门的规定；三、场地干燥，排水通畅、通风良好。

第2.0.2条 总平面布置应符合下列要求：一、因地制宜，全面规划，一次或分期建设；二、大、中型馆应独立建造。小型馆若与其它建筑合建，必须满足环境和使用功能要求，并自成一区，单独设置出入口；三、馆区内宜合理布置观众活动、休息场地；四、馆区内不应建造职工生活用房。若职工生活用房毗邻馆区建筑布置，必须加以分隔，并各设直通外部道路的出入口；五、馆区内应功能分区明确，室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送；六、陈列室和藏品库房若临近车流量集中的城市主要干道布置,沿街一侧的外墙不宜开窗；必须设窗时，应采取防噪声、防污染等措施；七、除当地规划部门有专门规定外，新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40%；八、应根据建筑规模或日平均观众流量，设置自行车和机动车停放场地。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com