

[建筑师考试]低层建筑防火规范应记部分（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__5B_E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B8_88_c57_90190.htm 第七节 灭火设备*

第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备：一、等于或大于50000锭的棉纺厂的开包、清花车间；等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间；服装、针织高层厂房；面积超过1500m²的木器厂房；火柴厂的烤梗、筛选部位；泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；二、每座占地面积超过1000m²的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房；每座占地面积超过600m²的火柴库房；建筑面积超过500 m²的可燃物品的地下库房；可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)；省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库；三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室；超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室；超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室；四、省级邮政楼的邮袋库；五、每层面积超过3000 m²或建筑面积超过9000 m²的百货商场、展览大厅；六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房；七、飞机发动机试验台的准备部位；八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。

第8.7.1A条 建筑面积大于500m²的地下商店应设自动喷水灭火系统。 第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统：一、设置在地下、半地下；二、设置在建筑的首

层、二层和三层，且建筑面积超过300m²；三、设置在建筑的地上四层及四层以上。第8.7.2条 下列部位应设水幕设备：一、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口，以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口；二、应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位；三、防火卷帘或防火幕的上部。第8.7.3条 下列部分应设雨淋喷水灭火设备：一、火柴厂的氯酸钾压碾厂房，建筑面积超过100m²生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房；二、建筑面积超过60m²或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房；三、日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库；四、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部；五、建筑面积超过400m²的演播室，建筑面积超过500m²的电影摄影棚；六、乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com