

[建筑师考试]低层建筑防火规范应记部分（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__5B_E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B8_88_c57_90191.htm

第8.7.4条*下列部位应设置水喷雾灭火系统：一、单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器；二、飞机发动机试车台的试车部位。第8.7.5条*下列部位应设置气体灭火系统：一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室；二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室；三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室；四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室；五、主机房的建筑面积不小于140m²的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库；六、其他特殊重要设备室。第8.7.5A条*下列部位应设置二氧化碳等气体灭火系统，但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统；一、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库；二、中央和省级的档案馆中的珍藏库和非纸质档案库；三、大、中型博物馆中的珍品库房；四、一级纸绢质文物的陈列室；五、中央和省级广播电视中心内，建筑面积不小于120m²的音像制品库房。第8.7.6条下列部位宜设蒸汽灭火系统；一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房；二、单

台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房；三、火柴厂的火柴生产联合机部位；四、有条件并适用蒸汽灭火系统设置的场所。第8.7.7条 *建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com