

一级建筑技术作图-暖通设备-2005年练习题选择题B卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_90333.htm 第二套第一题21

热水采暖和蒸汽采暖均应考虑（ ）。A 及时排除系统中的空气 B 及时排除凝水 C 合理选择膨胀水箱 D 合理布置凝结水箱提示

：参考暖通规范第4.8.18条规定。B、D只有蒸汽采暖系统涉及，C只有热水采暖系统涉及，A两者均涉及。答案：A22

下列中哪一种采暖散热器罩散热效果最好？A B C D 提示：参见资料集89页。A图空气对流最好。答案：A23

散热器不应设置在（ ）。A 外墙窗下 B 两道外门之间 C 楼梯间 D 走道端头提示：暖通规范第4.3.2条规定。防冻。答案：B24

采暖管道必须穿过防火墙时，应采用（ ）措施。A 固定、封堵 B 绝缘 C 保温 D 加套管提示：暖通规范第4.8.20条规定。防火要求。答案

：A25 新建住宅建筑内的公共用房和公用空间，应（ ）。A 单独设置采暖系统和热计量装置 B 单独设置采暖系统、不需要热计量装置 C 不需要单独设置采暖系统而需要单独热计量装置 D 不需要单独设置采暖系统和热计量装置提示：暖通规范第4.9.1条规定：应单独设置采暖系统和热计量装置。答案

：A26 空调机表面冷却器表面温度，达到下列哪种情况才能使空气冷却去湿？A 高于空气露点温度 B 等于空气露点温度 C 低于空气露点温度 D 低于空气干球温度提示：参见《实用供热空调设计手册》（1993年）（以下简称设计手册）。只有C才能有凝水，达到冷却去湿的目的。答案：C27

高层民用建筑通风空调风管，下列哪种情况可不设防火阀？A 穿越防火分区处 B 穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间

隔墙和楼板处C 水平总管的分支管段上D 穿越变形缝的两侧
提示：《高层民用建筑设计防火规范》（以下简称高规）
第8.5.3条规定。A、B、D符合高规，C条与高规不同，高规中
规定：垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。此题
为：水平总管的分支管段上，一般在同一防火分区，在同一
防火分区不设防火阀。答案：C28 在空调水系统图示中，当
水泵运行时，（ ）点压力最大。A 1 B 2 C 3 D 4提示：水泵运
行时，水泵出口压力最大，沿出水方向渐渐降低，到水泵入
口最低。水泵不运行时，在同一水平线上的管段压力相同，
位置越高压力越小。答案：A29 舒适性空调房间的空调送风
量换气次数不宜小于（ ）次/时（高大房间除外）A 2 B 5 C 6
D 8提示：暖通规范第6.4.8条规定每小时不宜小于5次。保证
一定的换气次数，也就保证了循环风量，室内温、湿度均匀。
答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com