

考试大整理建筑光学试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c57\\_90386.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c57_90386.htm) 2-1在明亮环境条件下，

人眼对以下何种波长的单色光感觉最明亮?() A.507nm B.555nm C.380nm D.780nm 提示:查图2-1可见光谱光视效率。 答案:B

A.直接供水 B.水泵水箱联合供水 C.水箱供水 D.分区供水 提示:直接供水的室内给水方式,不适用于气压给水和微机控制变频

调速给水。 答案:A 来源: www.examda.com 4-135高层建筑消防给水系统采用一次给水还是分区给水,取决于建筑物的高度,此高度是()。 A.60m B.50m C.40m D.30m 提示:决定高层建筑

消防给水系统采用一次给水还是分区给水的建筑物的高度是50m。 答案:B

4-136在人防工程中水泵接合器和室外消火栓应设在便于消防车使用的地点,距人防工程出入口不宜小于()。 A.5m B.6m C.7m D.8m 提示:距人防工程出口不宜小于5m。

答案:A 4-137 在自动喷洒系统中,管网一般也采用0.003坡度.其作用是()。 A.排气 B.泄水 C.便于安装 D.无作用 提示:主要起

泄水作用。 答案:B 4-138以下为热水供应系统管网的四种形式,其中哪一种是错误的?() A.开式上行下给全循环式 来源

: www.examda.com B.闭式下行上给不循环式 C.开式并联上行下给全循环式 D.闭式串联下行上给不循环式 提示:热水供应系

统管网形式有以下三种:开式上行下给全循环式.闭式下行上给不循环式.开式并联上行下给全循环式。 答案:D

100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)