

注册建筑师 - 暖通重点复习选择题(四) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_90423.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90423.htm)

- 50 一类高层建筑和建筑高度超过多少米的二类高层建筑，内走道(长度超过20m)应设排烟设施? A 24m B 32m C 50m D 100m
- 51 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑内，走道长度不超过多少米可设自然排烟设施? A 20m B 30m C 60m D 100m
- 52 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑内，走道长度超过多少米虽有外窗也应设机械排烟设施? A 20m B 30m C 60m D 100m
- 53 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑，中庭高度超过多少米虽有外窗也应设机械排烟设施? A 6m B 12m C 15m D 20m
- 54 一类高层建筑和建筑高度超过多少米的二类高层公建防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室应设防烟设施? A 24m B 32m C 50m D 100m
- 55 大于等于多少层的居住建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室应设防烟设施? A 6层 B 10层 C 12层 D 18层
- 56 建筑高度超过多少米的一类公共建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室应设机械防烟而不能自然排烟： A 24m B 32m C 50m D 100m
- 57 下列4种情况哪种需排烟? A 内走道大于20m B 前室 C 楼梯间 D 封闭避难层
- 58 防烟分区内最远点到排烟口的水平距离小于： A 30m B 20m C 60m D 40m
- 59 下列哪种情况可不设防火阀? A 穿防火分区隔墙 B 穿空调、通风及重要机房 C 穿沉降缝 D 空调风管分支处
- 60 楼梯间自然排烟时开窗面积： A 每层 $2m^2$  B 每五层 $2m^2$  C 每二层 $2m^2$  D 每五层 $3m^2$
- 61 大型建筑物下面哪种管道不宜埋设? A 自来水 B 排水 C 热力 D 燃气
- 62 为居民

生活安装燃气灶具的厨房净高不得低于： A 20m B 22m C 25m D 30m  
63 为居民生活安装燃气热水器的厨房净高应大于： A 20m B 22m C 24m D 25m  
64 法定热量单位： A W(瓦) B RT(冷吨) C D 千卡每小时(kcal/h)  
65 低温热水地板辐射采暖计算热负荷时，将室内温度取值降低2℃，是因为： A 相同热舒适条件下比对流采暖方式室温低2℃ B 地板辐射采暖效率高 C 地板辐射采暖散热面积大 D 地板辐射采暖水温低  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)